J2405, J2405RS

www.ami-control.com



Pour imprimer, pensez à mettre « mise à l'échelle = Aucune » ou « Taille Réelle »

Cliquez sur le texte pour le modifier

Cliquez sur cette icône pour paramétrer tous les textes.

Cliquez ici pour paramétrer tous les textes de cette colonne.

Cliquez sur la case pour mettre une barre de séparation

A.M.I. J2405, J2405RS
www.ami-control.com
Partie à replier / Left to fold

Gauche	Left
SOUS TENSION	
LIBRE	
MARCHE CHAUDIERE N°1	
MARCHE POMPE CHAUDIERE N°1	
MARCHE CHAUDIERE N°2	
MARCHE POMPE CHAUDIERE N°2	
SOUS TENSION CTA ATELIER	
SOUS TENSION CTA BUREAU	
MARCHE EXTRACTEUR	
MARCHE BLOC 1 DE COMMUNICATION AEROTHERME	
MARCHE BLOC 2 DE COMMUNICATION AEROTHERME	
SOUS TENSION ADOUCISSEUR	

Cliquez ici pour paramétrer tous les textes de cette colonne.

A.M.I. J2405, J2405RS
www.ami-control.com
Partie à replier / Left to fold

Droite	Right
DEFAUT VANNE GAZ	
MANQUE D'EAU	
DEFAUT CHAUDIERE N°1	
DEFAUT POMPE CHAUDIERE N°1	
DEFAUT CHAUDIERE N°2	
DEFAUT POMPE CHAUDIERE N°2	
DEFAUT ALIM CTA ATELIER	
DEFAUT ALIM CTA BUREAU	
DEFAUT EXTRACTEUR	
DEFAUT BLOC 1 DE COMMUNICATION AEROTHERME	
DEFAUT BLOC 2 DE COMMUNICATION AEROTHERME	
DEFAUT ADOUCISSEUR	
AMI 1	



Exemple d'étiquette après découpe

A.M.I.
3, Rue de la Garenne - Z.I. de Vernon
27950 SAINT MARCEL - FRANCE
tél. : +33 (0)2 32 51 47 16
Fax : +33 (0)2 32 21 13 73
http://www.ami-control.com
✉: contact@ami-control.com